Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
Россия, 614042, г. Пермь, ул. Торговая, д.5 А
Телефон, факс: (342) 283-71-93; e-mail:cgsn133@rambler.ru
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

_____О.В. Пузырева
24 апреля 2023 г.

МП

Протокол
лабораторных испытаний

№ 2184 **от 24 апреля 2023 г.**

1. Наименование и контактные данные заявителя: Общество с ограниченной ответственностью «Успех», ИНН 5904259535, ОГРН 1115904018834, e-mail:uspeh-prod.2014@ mail.ru, тел. 8 (342) 281-82-84
2. Юридический адрес заявителя: 614534, Пермский край, Пермский район, Юговское СП, п. Юг, ул. Гагарина, д.41
3. Фактический адрес заявителя: 614534, Пермский край, Пермский район, Юговское СП, п. Юг, ул. Гагарина, д.41
4. Дата подачи заявления: 09.01.2023 г.
5. Наименование образца испытаний (описание, однозначная идентификация, состояние образца испытаний (при необходимости): вода питьевая (централизованных систем водоснабжения, холодная)
6. Юридический адрес изготовителя: -
7. Фактический адрес изготовителя: -
8. Время и дата отбора образца: 11 час. 50 мин, 19.04.2023 г.
9. Место отбора образца: из водопроводного моечной на пищеблоке ООО «Успех» в МАДОУ «Детский сад № 369», корпус по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Холмогорская, 4 а
10. Условия окружающей среды при отборе образца, влияющие на интерпретацию результатов (при отборе специалистами ИЛЦ): не установлены
11. Ф.И.О., должность лица, отобравшего образец испытаний: Е.А. Резвухина - помощник врача по коммунальной гигиене ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России.
12. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор образцов испытаний: Шитова В.В., технолог
13. Время и дата получения образца: 12 час. 50 мин., 19.04.2023 г.
14. Дополнительные сведения: отбор образца проведён согласно контракта № 14 Д от 09.01.2023 г
15. НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах», ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
16. НД, устанавливающий требования к образцу испытаний (объекту): СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 3.5
17. Код образца испытаний: 8065

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результат испытания	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний
1	2	3	4	5

Микробиологические показатели:

Дата(ы) проведения испытаний: 19.04.2023 г. - 21.04.2023 г.
Условия проведения испытаний (при необходимости для интерпретации результатов испытаний): соответствуют нормативным требованиям

Код образца испытаний: 8065

1	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ±1,0°С)	КОЕ в 1 мл	0 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружены в 100,0 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Escherichia coli	КОЕ в 100 мл	Не обнаружена в 100,0 мл	ГОСТ 31955.1-2013
4	Энтерококки	КОЕ в 100 $см^3$	Не обнаружены в 100,0 $см^3$	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1

Наименование оборудования, применяемого при проведении испытаний (тип, марка, заводской номер, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию и др.):
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ заводской №38020, инвентарный № 48812085, 2013 г.
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, заводской № 120,инвентарный №48812271, 2017 г.
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ заводской № 301161, инвентарный № 48811031, 2010 г.
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, заводской № 103,инвентарный № 48812270, 2017 г.
Баня четырехместная водная LOIP LB-140 ТБ-4, заводской № 3939, инвентарный № 38812106, 2010 г

Лицо, ответственное за оформление протокола_____Е.А. Резвухина

Окончание протокола. Результаты испытаний относятся к образцам, прошедшим испытания, отраженным в данном протоколе.
ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов в случае отбора заявителем.
ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заявителем.
Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Мнения и интерпретации (не являются экспертным заключением): В соответствии с п. 6.1 ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единиц измерений. Единицы величин» внесистемные единицы объема – дециметр кубический ($дм^3$) допускаются к применению без ограничения срока наравне с системными единицами объема – литр (л), сантиметр кубический ($см^3$), миллилитр (мл) соответственно
Из п. Г.1 приложения Г ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единиц измерений. Единицы величин» следует, что выбор десятичной кратной или дольной единицы СИ определяется удобством ее применения.

Для самостоятельного толкования полученных результатов заказчик вправе использовать нормативы, установленные СанПиН 1.2.3685 - 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 3.5:
- ОМЧ при температуре 37°С: не более 50 КОЕ в 1,0 мл
- ОКБ: отсутствие КОЕ в 100 мл
- Escherichia coli: отсутствие КОЕ в 100 мл
- Энтерококки: отсутствие КОЕ в 100 $см^3$

МП